



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. (8-8652) 24-52-26, fax 32-43-21
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90,
факс 8(865-2) 23-39-73

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по г.Невинномыску)
357100 г. Невинномыск, ул. Первомайская, 66, E-mail: Nevinka77@bk.ru, тел. (факс) 3-31-01**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Телефоны доверия:

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99
Южный региональный центр МЧС России 8(863) 240-66-10

ПРЕДПИСАНИЕ № 221/1/130

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МБОУ СОШ № 8 г. Невинномыска

(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя (гражданина),

законный представитель – директор Ратушный Н.И.

владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Невинномыска по пожарному надзору – начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г.Невинномыску) Несмашного Д.М. № 221 от « 21 » сентября 20 17 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут « 01 » октября 20 17 г., с 14 часов 00 минут по 15 часов 00 минут «24» октября 20 17 г., проведена проверка в отношении объекта защиты арендуемого или принадлежащего на праве собственности

старшим инспектором ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г.Невинномыску)

(должность, звание, ФИО государственного инспектора

Груниным Андреем Сергеевичем МБОУ СОШ № 8, г. Невинномыск ул. 30 лет Победы, 6, ул. Мичурина, 1.

по пожарному надзору, проводившего проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заместитель директора МБОУ СОШ № 8 г. Невинномыска Шмановская О.И.

(указываются должности, ФИО лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 4, ч. 1 ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
ул. 30 лет Победы, 6:				
1.	Определить сроки и порядок проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составле-	Правила противопожарного режима в РФ п. 50;	10.08.18	

	нием соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.			
2.	Произвести обработку огнезащитным составом сгораемых декораций, сценического оборудования в помещении зала с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия.	Правила противопожарного режима в РФ п. 108;	10.08.18	
3.	Выполнить заполнение проема в противопожарной преграде (люк в чердачное помещение) в соответствии с нормами и требованиями пожарной безопасности.	СНиП 21-01-97* п. 5.14*, 7.17;	10.08.18	
ул. Мичурина, 1:				
4.	Выполнить заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение электрощитовой от общего коридора, в соответствии с требуемым пределом огнестойкости.	СНиП 21-01-97* п. 7.4, п. 5.14*; ФЗ №123 ст. 52, ст. 88;	10.08.18	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Невинномыску

(должность, Ф.И.О. гос.инспектора

Грунин А.С.

по пожарному надзору)

(подпись)

М.Л.П.

« 24 » 10 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« 24 » 10 2017 г.

директор МБОУ СОШ № 8 г. Невинномыска

(должность, Ф.И.О.)

Ратушный Н.И.

Результаты внепланового мероприятия по контролю
за исполнением предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

<i>№ п/ п</i>	<i>Номера не выполненных пунктов</i>	<i>Должность Ф.И.О. лиц проводивших внеплановую проверку</i>	<i>Дата про- верки, подпись, личная печать инспекто- ра ГПН</i>	<i>С результатом про- верки ознакомлен(ы):</i>	<i>Дата оз- накомле- ния, подпись</i>
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>		<i>4</i>